

Fiche n° : 2010-003

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	5150
Commune	FLOREFFE
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2008
Année d'installation de la PAC	2008
Utilisation de la PAC	Chauffage - climatisation
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	92
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	0
Type de PAC	Air/Air
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Air (mural)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	11,5
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/A20 (T° extér. 7°C - T° intér. 20°C)
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

--

Coordonnées de l'installateur*

Nom	CLIMAIR sprl
E-mail	navez.marc@climair.be
Téléphone	081/58.81.31

* installateur, concepteur, ...